

ഉത്തരം

- (എ) മുകുന്ദഭട്ടാർ — പണി പൂർത്തിയായി.  
കച്ചേരി മുക്ക് — പി. ടി. സി. സി. അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  
വട്ടപ്പാറപ്പൊയിൽ — പോസ്റ്റുകൾ നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

കണിയാപൊയിൽ എന്ന പ്രവൃത്തി കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലില്ല.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുവരുന്നു.

- (ഡി) 9 എണ്ണം. ഗാർഹികം - 1 (8 അപേക്ഷകർ)  
ഗാർഹികേതരം - 8 (8 അപേക്ഷകർ)

(ഇ) ഇതിൽ ഗാർഹിക മിനിമം ഗ്യാരന്റീവർക്ക് ടാർജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ഗാർഹികേതര ജോലി മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ചും സാധനസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.

**ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ**

127 (1794) ശ്രീമതി റോസമ്മ ചാക്കോ :

ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ജെ. മാത്യു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെല്ലാം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് നിലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ;

(ബി) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് എത്ര ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായി വരും ;

(സി) ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചുകൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ-സി) മൂലമറ്റത്തുള്ള 3 യൂണിറ്റുകൾക്കും ഷോളയാറുള്ള 2 യൂണിറ്റുകൾക്കും നിലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടതായുണ്ട്. മൂലമറ്റത്തെ യൂണിറ്റുകൾ കൂളർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ ശരിയാക്കാനാണ് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടതായി വരിക. ഒരുവുവരെ പ്രസ്തുത സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറുകൾ നിലനിൽക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നതിനാൽ മൂലമറ്റത്തെ യൂണിറ്റുകൾ ഓരോന്നു വീതമേ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ച് പണി നടത്തുകയുള്ളൂ. ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു മാത്രമേ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.